

Nº DE GESTOR DE RESIDUOS  
AR/G-93/2008  
Noviembre 2009

Proceso de solicitud del Contrato de Aceptación de Residuos Peligrosos a Gas Servei S.A.:

Enviar la siguiente doc. a:

- [mariamanzano@gas-servei.com](mailto:mariamanzano@gas-servei.com)
- Nombre o Razón Social
  - N.I.F
  - Dirección, código postal  
Localidad, teléfono, fax y persona de contacto.
- Al recibir el Contrato hay que enviar a Gas Servei S.A. una copia firmada por el instalador.

Validez: 1 año  
Debe guardar la documentación por 5 años.



### Inicio de la gestión

El instalador desea recuperar refrigerante de la instalación

El instalador se da de alta como *pequeño productor de residuos peligrosos* en la Delegación de Medioambiente de su comunidad

Si sólo se desea destruir el gas se pueden mezclar refrigerantes en el mismo envase

Si desea regenerar el gas no se pueden mezclar refrigerantes distintos en el mismo envase

### NO SOBRELLENAR

Una vez llenados los Envases de Recuperación especiales

Avisar a [mariamanzano@gas-servei.com](mailto:mariamanzano@gas-servei.com) (laboratorio) con 10 días de antelación para organizar la recogida del Residuo con un Transporte especial de residuos

Enviar a [mariamanzano@gas-servei.com](mailto:mariamanzano@gas-servei.com) la *Ficha de Recuperación* rellena.  
La encontrarán en [www.gas-servei.com](http://www.gas-servei.com) en el apartado: **Recuperación, regeneración y destrucción**  
Adjuntar una copia a uno de los envases

Gas Servei S.A. envía por fax o mail, el cartel que debe ir pegado en cada uno de los envases

Documentos de Control y Seguimiento de los Residuos Peligrosos en regla. Se entregan al instalador mediante el Transporte Autorizado de residuos o con la factura 3 copias: blanca, salmón y roja. El instalador ha de enviar la blanca y salmón al Organismo Ambiental de su Comunidad Autónoma

Gas Servei S.A. realiza las operaciones oportunas (limpieza, análisis, destrucción o regeneración...) y emitirá al instalador el Certificado de Regeneración y/o Destrucción del gas tratado

Material necesario:  
-Equipo de recuperación  
- Envase de recuperación con válvula de doble fase y válvula de seguridad

GRTOXYREC - 14,5 litros  
- 26 litros  
- 60 litros



GRT95763



Envases:  
- 14,5 litros  
- 26 litros  
- 60 litros



*La ley obliga a disponer de estos materiales a todos los instaladores que manipulen gases refrigerantes*

### Recegeneración



La regeneración consiste en la separación del aceite y de los gases incondensables, eliminación de la humedad y partículas según norma ARI-700-88

## Otros servicios: Identificación de refrigerante

Enviar la muestra o el refrigerante, utilizando nuestro transporte ADR habitual, al laboratorio de Gas Servei S.A. (La Muela, Zaragoza) solicitando el servicio de identificación.

